

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120004045.11

Aufgrund der in der anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Elektrische Arbeitsstromtüröffner der Produktfamilien:

DORMA Fire 448

und

DORMA Smoke 448

der Firma

DORMA GmbH & Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

Mit den Anforderungen der europäischen Norm:

DIN EN 14846: 2008-11
Schlösser und Baubeschläge; Schlösser –
Elektromechanische Schlösser und Schließbleche -
Anforderungen und Prüfverfahren - Deutsche Fassung
EN 14846:2008

Übereinstimmen und wie
nebenstehend klassifiziert
werden können

DORMA Fire 448

2	S	8	E	0	L	2	0/1*)	3
---	---	---	---	---	---	---	-------	---


*) nur bei Variante RR

DORMA Smoke 448

2	S	8	A	0	L	2	0/1*)	3
---	---	---	---	---	---	---	-------	---

*) nur bei Variante RR

Dortmund, den 14.09.2012
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



DIESES PRÜFZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE