



PRÜFZEUGNIS

Test Certificate

DIN EN 1906:2012-12

Nr./ No. 29-13/08

Der Firma
We confirm, that the manufacturer

DORMA Beschlagtechnik GmbH
D-42553 Velbert

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

24. September 2008

die Anforderungen der DIN EN 1906
meets the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt
for the product

SERIE PURE 2

mit der Artikelnummer
with the item number

PURE 8100 ER

in der Ausführung
in the version

Rosettengarnitur / Rosette set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Benutzungs- kategorie category of use	Prüfzyklen- Dauerhaftig- keit durability	Türmasse door mass	Feuerbe- ständigkeit fireresistance	Sicherheit safety	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion resistance	Einbruch- sicherheit security	Ausführungs- art typ of operation
3	7	-	B*	1	4	0	A

*Pos. 4: Nur Ausführung mit 8 mm Vierkant. Nachweis siehe Warringtonfire WF Report Nr. 178808.

*Pos. 4: Only in a construction with a 8 mm square bolt. Proof of suitability for fire protection doors by Warringtonfire WF report no. 178808

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-13/08 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 29-13/08 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 18. Oktober/ October 2013

R. Ehle
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.